



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie

14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 26
tel. 55 243 2381, 55 243 2545, fax. 55 243 2381 e-mail: psse.braniewo@sanepid.gov.pl

Braniewo, dnia 04 czerwca 2025r.

Znak: HK 9020.2.37.2025

**Przedsiębiorstwo Eksploatacji i
Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej
Spółka z o. o. Młoteczno 12A
14-500 Braniewo**

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r., poz. 757), § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu **02.06.2025r.**

z wodociągu publicznego w Nowej Pasłęce

opisanej w protokole **do zlecenia nr HK.9052.26.2025 z dnia 02.06.2025 r.**

- Kod próbki **52/Br** oraz sprawozdania laboratoryjnego nr **LE-OBW/210/2025,**

Hydrofornia – woda podawana do sieci

- Kod próbki **53/Br** oraz sprawozdania laboratoryjnego nr **LE-OBW/211/2025,**

Sieć – Cielętnik 1/2

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie
stwierdza**

warunkową przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Olsztynie, Laboratorium w Elblągu ul. Gen. J. Bema 40, opisanej jak wyżej, w zakresie monitoringu A (Hydrofornia – woda podawana do sieci; sieć – Cielętnik 1/2) pod względem mikrobiologicznym **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym z Zał. nr 1C (tabela 1) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). W wodzie podawanej do sieci oraz w sieci stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/210/2025 z dnia 04.06.2025r.
2. Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/211/2025 z dnia 04.06.2025r.

Otrzymuje do wiadomości:

Gmina Braniewo
ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo

POWIAATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Braniewie
Beata Rant
mgr Beata Rant