

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: *Przebudowa drogi gminnej Nr 110005N na odc. Bemowizna-Szyleny.*

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA**

Zamawiający, Gmina Braniewo, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 pozycja 2164 t.j.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacje *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.

### Pytanie 1:

Zamawiający w zamieszczonej SST 05.03.27 NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU GRYSOWEGO SMA 16 DTS – JENA powołuje się na nietypowe wymagania odnośnie uziarnienia mieszanki. Doświadczenia z lat ubiegłych w stosowaniu tego typu mieszanek (SMA 16 JENA – jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa układana jako warstwa wiążąca jednocześnie z warstwą ścieralną) zostały zebrane i usystematyzowane w „*Poradniku dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA*”

Czy Zamawiający dopuści opracowanie recepty oraz wykonanie SMA 16 JENA zgodnie z poradnikiem: „*Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA*” o grubości zgodnej z założeniami projektu?

### Odpowiedź 1:

*Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany.*

### Pytanie 2:

Ponieważ ilość osób zatrudnianych na umowę o pracę nie stanowi kryterium oceny oferty prosimy o wykreślenie z formularza oferty oświadczenia stanowiącego deklarację odnośnie osób zatrudnionych tj. „*Deklaruję/deklarujemy, iż ..... osób będzie zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy*”. W innym przypadku w sytuacji gdy jeden z Wykonawców zadeklaruje 1 osobę, a inny 10 osób oferty nie będą porównywalne.

### Odpowiedź 2:

*Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie oświadczenia stanowiącego deklarację odnośnie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Zamawiający oświadcza, że deklaracja o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę nie jest kryterium oceny ofert i nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru oferty.*



Pytanie 3:

W związku z tym, że zadanie polega na generalnym wykonawstwie prosimy o korektę zadania w formularzu oferty Załącznik Nr 1.1 oraz załącznikach Nr 2-3, 5-7 do SIWZ „W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie zadania na: „Przebudowa drogi gminnej Nr 110005N na odc. Bemowizna – Szyleny.” poprzez usunięcie słowa „zaprojektowanie”.

Odpowiedź 3:

*Zamawiający akceptuje korektę, w załącznikach Nr 1.1 oraz załącznikach Nr 2-3, 5-7 do SIWZ. Jednocześnie zamawiający informuje, że w załącznikach Nr 1.1 oraz załącznikach Nr 2-3, 5-7 do SIWZ słowo zaprojektowanie należy pominąć i nie powinno być brane pod uwagę.*

Pytanie 4:

Zgodnie z SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt. 1.3 wskazano na konieczność stosowania kruszywa łamanego ze skały litej do warstwy podbudowy oraz do nawierzchni zjazdów i poboczy. Powyższe wymagania powtórzono w pkt. 2.2 powyższej SST oraz w projekcie wykonawczym. Powyższe wymagania dotyczące pochodzenia kruszywa ( ze skały litej ) do warstwy podbudowy stabilizowanej mechanicznie i nawierzchni zjazdów oraz poboczy eliminuje materiały lokalne znajdujące się na terenie Warmii, Mazur lub Podlasie, a wymusza dostarczenie kruszywa drogą morską lub kolejową z dalszych odległości. W konsekwencji wpłynie to na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji. Prosimy o informację czy Wykonawca może zastosować kruszywo spełniające parametry określone w powyższej SST D-04.04.02, ale pochodzące z przekruszenia lokalnych skał polodowcowych lub ziaren żwiru powyżej 8mm?

Odpowiedź 4:

*Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanej zmiany.*

Pytanie 5:

Zgodnie z warunkami kontraktu Zamawiający przyznaje dodatkowe punktu przy ocenie ofert za wydłużony okres gwarancji – maks. 35pkt za udzielenie 10-letniego okresu gwarancji. Z uwagi na ograniczony zakres przebudowy nie obejmujący wzmocnienia podłoża gruntowego, a jedynie wzmocnienie górnych warstw konstrukcji nawierzchni w postaci nakładki asfaltowej z zastosowaniem mieszanki SMA16JENA. Opis stanu istniejącego zawarty w dokumentacji technicznej wskazuje jednoznacznie na zły stan nawierzchni ( spękania, pofałdowania, ubytki ) związany ze słabym podłożem gruntowym oraz wzrostem ruchu pojazdów ciężkich. Zgodnie z zaleceniem projektanta nawierzchnia kwalifikuje się do kompleksowej przebudowy. W ocenie Wykonawcy rozwiązania projektowe nie gwarantują właściwego wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni szczególnie w dłuższym okresie powyżej 5 lat. W związku z powyższym prosimy o określenie warunków szczegółowych dotyczących zakresu udzielonej gwarancji gdyż w obecnej formie gwarancji mogą podlegać wszelkie uszkodzenia powstałe na nawierzchni w postaci spękań zmęczeniowych, wykruszeń, deformacji i ubytków oraz uszkodzeń związanych z występowaniem wysadzin. Wszystkie te uszkodzenia nie mają bezpośredniego związku z zaplanowanym wzmocnieniem nawierzchni, a wynikają z niedostatecznego zakresu przebudowy drogi.

Odpowiedź 5:

*Zamawiający informuje, że gwarancja powinna obejmować wszystkie uszkodzenia powstałe na nawierzchni drogi.*



Pytanie 6:

Zgodnie z warunkami kontraktu Zamawiający przyznaje dodatkowe punktu przy ocenie ofert za wydłużony okres gwarancji – maks. 35pkt za udzielenie 10-letniego okresu gwarancji Z uwagi na ograniczony zakres przebudowy nie obejmujący wzmocnienia podłoża gruntowego, a jedynie wzmocnienie górnych warstw konstrukcji nawierzchni w postaci nakładki asfaltowej z zastosowaniem mieszanki SMA16JENA. Opis stanu istniejącego zawarty w dokumentacji technicznej wskazuje na brak właściwego utrzymania pasa drogowego co w konsekwencji prowadzi do zarastania krawędzi nawierzchni utrudniając odprowadzenie wody opadowej. Prosimy o informację czy Zamawiający wprowadzi system utrzymania powyższego odcinka drogi związany w szczególności z regularnym ścinaniem poboczy i czyszczeniem rowów w celu umożliwienia właściwego odprowadzenia wód opadowych. Brak lub zaniechanie powyższych zabiegów utrzymaniowych prowadzi do kolejnych uszkodzeń nawierzchni nie związanych z wykonanymi robotami w ramach realizacji powyższego kontraktu.

Odpowiedź 6:

*Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia systemu utrzymania przebudowywanego odcinka drogi.*

Pytanie 7:

Prosimy o ujednolicenie zapisów odnośnie doświadczenia kierownika budowy. Jaki warunek Wykonawca powinien spełniać?:

SIWZ:

Kierownik Budowy

Wymagana liczba osób – min. 1.: Kierownik budowy pełniący równocześnie funkcję kierownika robót budowlanych, Kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, Doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej dwa razy funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji budowlanych, każda o wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac.

Załącznik nr 7


W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej 2 razy funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 zakończonych inwestycji budowlanych, każda o wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto.

Odpowiedź 7:

*Zamawiający wyjaśnia, iż nastąpiła omyłka pisarska. W załączniku nr 7 do SIWZ powinno być: „w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej 2 razy funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 zakończonych inwestycji budowlanych, każda o wartości inwestycyjnej nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto”.*

**Miejsce oraz termin składania ofert nie ulegają zmianie.**

Informuje się, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. Wójta Gminy  
Sekretarz Gminy  
  
Jakub Bornus